

○焼却施設データ

連続測定値 焼却設備、冷却設備の維持管理記録(1号炉)

	燃烧ガス温度	集じん器に流入するガス温度	排ガス中のCO濃度
維持管理基準値	800以上	200以下	100以下
単位	°C		ppm
測定位置	燃烧室出口	BF入口	煙突出口
H27年度	950	190	17
H28年度	947	189	12
H29年度	982	189	6
H30年度	4月	996	190
	5月	977	189
	6月	991	190
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

注:各値は連続測定の前月平均値

連続測定値 焼却設備、冷却設備の維持管理記録(2号炉)

	燃烧ガス温度	集じん器に流入するガス温度	排ガス中のCO濃度
維持管理基準値	800以上	200以下	100以下
単位	°C		ppm
測定位置	燃烧室出口	BF入口	煙突出口
H27年度	923	190	23
H28年度	924	189	13
H29年度	966	190	7
H30年度	4月	962	196
	5月	984	200
	6月	992	197
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		

注:各値は連続測定の前月平均値

ダイオキシン類測定結果

		排ガス		燃え殻		ばいじん	
法令に基づく規制値		5				3	
維持管理基準値		0.1				3	
単位		ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/g	
試料採取位置		煙突出口					
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
H27年度	試料採取日	5月15日					
	分析結果取得日	6月9日	0.014	0.024			
	試料採取日	7月29日、30日	0.028	0.024			
	分析結果取得日	8月24日					
	試料採取日	9月16日	0.034	0.025			
	分析結果取得日	10月9日					
	試料採取日	1月28日			1.20	0.31	0.20
	分析結果取得日	2月24日					
	試料採取日	2月19日、18日	0.02	0.053			
分析結果取得日	3月17日						
試料採取日	3月31日、30日	0.024	0.083				
分析結果取得日	4月25日						
H28年度	試料採取日	5月12日	0.024	0.028			
	分析結果取得日	6月13日					
	試料採取日	7月21日、22日	0.0068	0.056			
	分析結果取得日	8月17日					
	試料採取日	10月26日、9月30日	0.021	0.030	2.50	1.30	0.49
	分析結果取得日	11月10日、10月18日					
	試料採取日	12月28日	0.087	0.018	1.60	0.32	0.33
	分析結果取得日	1月20日					
	試料採取日	1月25日	0.029	0.031			
分析結果取得日	2月20日						
試料採取日	3月29日、30日	0.086	0.089				
分析結果取得日	4月25日						
H29年度	試料採取日	5月11日	0.043	0.048			
	分析結果取得日	6月6日					
	試料採取日	7月7日、8月18日	0.035	0.087			
	分析結果取得日	8月4日、9月7日					
	試料採取日	9月14日	0.042	0.051			
	分析結果取得日	10月19日					
	試料採取日	11月23日、24日、12月26日	0.003	0.019	2.80	0.35	0.23
	分析結果取得日	12月13日、1月5日					
	試料採取日	2月7日	0.048	0.069			
分析結果取得日	3月7日						
試料採取日	3月22日、23日	0.026	0.096				
分析結果取得日	4月4日						
測定方法		JIS K 0311:2008					

排ガス測定結果

		排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度													
		ばいじん量		硫黄酸化物		塩化水素		窒素酸化物		水銀(粒子状) 水銀(ガス状)					
法令に基づく規制値		0.15		2.64(k値2.34)		700(430ppm)		250		50(粒子状+ガス状)					
維持管理基準値		0.05		0.79(k値0.7)		202(125ppm)		80		50(粒子状+ガス状)					
単位		g/Nm ³		Nm ³ /h		mg/Nm ³		ppm		μg/Nm ³					
		1号炉 2号炉		1号炉 2号炉		1号炉 2号炉		1号炉 2号炉		1号炉 2号炉		1号炉 2号炉			
H27年度	試料採取日	5月15日		<0.001	<0.001	0.03	0.06	33	50	71	79				
	分析結果取得日	6月9日													
	試料採取日	7月29日30日		<0.001	<0.001	0.007	0.022	11	34	59	67				
	分析結果取得日	8月26日													
	試料採取日	9月16日		<0.001	<0.001	0.06	0.02	120	52	56	65				
	分析結果取得日	10月9日													
H28年度	試料採取日	2月19日,18日		<0.001	<0.001	0.01	0.06	19	43	72	64				
	分析結果取得日	3月17日													
	試料採取日	3月31日,30日		<0.001	<0.001	<0.007	0.008	46	49	50	61				
	分析結果取得日	4月25日													
	試料採取日	5月12日		<0.001	<0.001	0.02	0.07	32	54	70	48				
	分析結果取得日	5月25日													
	試料採取日	7月21日,22日		<0.001	<0.001	0.041	0.042	37	7.7	67	62				
	分析結果取得日	8月17日													
H29年度	試料採取日	10月26日,9月30日		<0.001	<0.001	0.42	0.03	36	36	52	75				
	分析結果取得日	11月10日,10月18日													
	試料採取日	12月28日		<0.001	<0.001	0.012	0.09	14	16	68	66				
	分析結果取得日	1月19日													
	試料採取日	1月25日		<0.001	<0.001	0.02	0.02	23	38	54	58				
	分析結果取得日	2月27日													
	試料採取日	3月29日,30日		<0.001	<0.001	0.053	0.029	22	25	76	74				
	分析結果取得日	4月17日													
H29年度	試料採取日	5月11日		<0.001	<0.001	0.06	0.04	42	41	77	67				
	分析結果取得日	5月30日													
	試料採取日	7月7日6日		<0.001	0.002	0.014	<0.008	19	8.8	51	49	<0.02	<0.02	<0.1	0.5
	分析結果取得日	7月31日													
	試料採取日	9月14日		<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	23	25	80	60	0.005	0.005	0.036	<0.04
	分析結果取得日	10月2日													
	試料採取日	11月24日23日		<0.001	<0.001	0.039	<0.01	4	15	62	49	<0.018	<0.018	<0.1	<0.09
	分析結果取得日	12月12日													
試料採取日	2月7日		<0.001	<0.001	0.03	0.11	65	51	74	69	<0.04	<0.04	0.0039	<0.003	
分析結果取得日	3月9日														
試料採取日	3月22日23日		<0.002	<0.001	<0.009	0.52	<3	36	71	66	<0.022	<0.020	<0.10	<0.10	
分析結果取得日	4月4日														
測定方法		酸素濃度12% 換算値		JIS K 0103		酸素濃度12% 換算値		酸素濃度12% 換算値		酸素濃度12% 換算値		酸素濃度12% 換算値			

連続測定値

排ガス連続測定月の月平均値(1号炉)

	排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度				
	硫黄酸化物	塩化水素	NO2	ばいじん量	
法令に基づく規制値	167	430	250	0.15	
維持管理基準値	40	125	80	0.05	
単位	ppm	ppm	ppm	g/m ³ _N	
試料採取位置	煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	
H27年度	7	72	73	0.000	
H28年度	7	51	75	0.000	
H29年度	7	52	80	0.000	
H30年度	4月	13	70	79	0.000
	5月	7	68	80	0.000
	6月	10	71	80	0.000
	7月				
	8月				
	9月				
	10月				
	11月				
	12月				
	1月				
	2月				
	3月				

連続測定値

排ガス連続測定月の月平均値(2号炉)

	排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度				
	硫黄酸化物	塩化水素	NO2	ばいじん量	
法令に基づく規制値	167	430	250	0.15	
維持管理基準値	40	125	80	0.05	
単位	ppm	ppm	ppm	g/m ³ _N	
試料採取位置	煙突出口	煙突出口	煙突出口	煙突出口	
H27年度	9	69	72	0.000	
H28年度	10	52	73	0.000	
H29年度	11	50	75	0.000	
H30年度	4月	19	40	71	0.000
	5月	9	45	73	0.011
	6月	15	44	71	0.000
	7月				
	8月				
	9月				
	10月				
	11月				
	12月				
	1月				
	2月				
	3月				

ばいじんの除去記録

	冷却施設		排ガス処理施設	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
H27年度	4月19日	4月5日	7月12日	4月19日
	5月10日	4月12日	10月25日	10月25日
	9月27日	4月19日	12月27日	11月8日
	11月22日	5月23日24日	1月3日	12月12日
	3月19日	6月7日14日21日		12月27日
		7月4日5日		1月3日
		8月8日9日		
H28年度	5月22日	7月10日	12月10日11日	8月7日
	7月10日	7月17日		12月10日11日
	10月22日	9月9日10日11日		
	12月11日	3月17日~20日		
	12月18日			
H29年度	1月7日8日			
	4月22日23日	5月13日14日	8月13日	7月29日30日
	8月5日6日	6月18日	9月3日	8月13日
	10月28日	11月4日5日	11月12日	9月3日
	11月19日	11月19日	12月3日	9月10日
	2月4日	12月3日	1月21日	11月11日
		12月17日	3月11日	11月19日
		2月23日~25日		12月3日
		3月25日		1月6日
				1月14日
H30年度	4月1日	4月13日~15日		1月21日
	5月26日			5月19日20日
				5月25日